



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Вознесенскому району
Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 8 тел. 8(83178) 6-18-00

Предписание об устранении выявленных нарушений

На основании решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вознесенскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России Нижегородской области Евсеева Даниила Сергеевича от 29 июля 2021 г. № 21, в период с 16 ч. 30 минут 16.08.21г. до 17 часов 00 минут 16 августа 2021 г. проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вознесенскому району Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России Нижегородской области Евсеевым Даниилом Сергеевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: помещений объекта дошкольного образования – **МБДОУ детский сад «Березка» р.п. Вознесенское Нижегородской области.**

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): **607340, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Советская, д. 37**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

- 1) **Заведующая МБДОУ детский сад «Березка» р.п. Вознесенское Нижегородской области Шилкиной Л.В.**
- 2) **Техник ОПС ООО СОФ «Титан-регион» Сяндюков И.Е.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ, утвержденные Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020).	01.08.2022г	
2.	Пожарные извещатели дымовые на 1,3,4,5,6,8 шлейфах, пожарные извещатели тепловые в помещениях прачечной и кухни, оповещатели звуковые «Иволга», согласно технических паспортов 2006 года выпуска, срок эксплуатации указанных приборов 10 лет. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, данное апробирование устройств АПС и системы в целом не проведено.	п.54 ППР в РФ, утвержденные Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020).	01.08.2022г	
3.	Провода автоматической пожарной сигнализации, проложены открыто и не имеют сертификата соответствия с показателями пожарной опасности: по нераспространению горения (ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	ч.1. ст.6 ФЗ№123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.5 СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"	01.08.2022г	
4.	Люк в чердачное помещение из лестничной клетки не обеспечивает нормативное значение пределов огнестойкости конструкций потолочного перекрытия.	п.13 ст.88 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2022г	
5.	Часть здания на первом этаже (помещения многофункционального центра, далее МФЦ) не отделена от помещений детского	п.5.2.2 СП 4.13.130.2013"Системы противопожарной	01.08.2022г	

сада в самостоятельный пожарный отсек, а именно, дверь в помещение МФЦ на первом этаже из общего коридора выполнена не в противопожарном исполнении.	защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".		
--	---	--	--


Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный государственный инспектор Вознесенского

района по пожарному надзору Евсеев Д.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



М.Л.П.

« 16 » августа 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Шилкина

(подпись)

« 16 » августа 20 21 г.

Шилкина Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)